



Granly Vandværk
Solvangen 52
9210 Aalborg SØ

Att.: Niels Andreassen

Registrernr.: 024476
Kundenr.: 88001
Ordrenr.: 831015
Prøvenr.: 23100558

Modt. dato: 2009.01.22

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Granly Vandværk
Solvangen 52, 9210 Aalborg SØ
Prøvested.....: **Granly Vandværk I/S. Vandværket - V02201200/4851001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning...: 2009.01.22 kl. 14:35
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JBX)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.01.22 kl. 21:59 - 2009.01.26

Prøvenr.:	23100558	**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Prøvemærke:	Afg. v.v.				
Kimtal ved 22 °C, GEA	480§ Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222	

Analysekommentarer:

Opfølgning på reg. nr. 020571

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg
- Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel
Kontaktperson

26. januar 2009

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.