



Granly Vandværk

Solvangen 52  
9210 Aalborg SØ

Att.: Niels Andreassen

Registrernr.: T06513  
Kundenr.: 88001  
Ordrenr.: 831015  
Prøvenr.: 23207792

Modt. dato: 2010.03.24

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Granly Vandværk  
Solvangen 52, 9210 Aalborg SØ  
Prøvested.....: **Granly Vandværk I/S. Forbruger - V02201200/4851001299**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Bavnevangen 12, bryggers**  
Prøveudtagning...: 2010.03.24 kl. 12:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.03.24 kl. 23:41 - 2010.03.28

	Prøvenr.:	23207792	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C		<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli		<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA		40	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)		<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.0	gr. C				DS2250	
pH	7.4	pH			7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	51	mS/m		>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.7	mg/l			> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg
- Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

29. marts 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.