



Granly Vandværk

Solvangen 52
9210 Aalborg SØ

Att.: Niels Andreassen

Registrernr.: 568212
Kundenr.: 88001
Ordrenr.: 831015
Prøvenr.: 56821201

Modt. dato: 2007.03.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Granly Vandværk
Solvangen 52, 9210 Aalborg SØ
Prøvested.....: Granly Vandværk I/S. Forbruger - V02201200/4851001299
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2007.03.21 kl. 14:00
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JOB)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.03.22 kl. 10:09 - 2007.04.04

	Prøvenr.: 56821201	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287	
Ledningsevne	53	mS/m	>30		MK4258-DSEN2788	5
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15
Iltindhold	7.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814-1	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.5 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

04. april 2007

Kundecenter: tlf. 70224256 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.