

Granly Vandværk
Ådalsvej 3
9210 Aalborg SØ
Att.: Palle Frank
Rapportnr.: AR-14-CA-00239702-01
Batchnr.: EUDKVE-00239702
Kundenr.: CA0004479
Modt. dato: 16.10.2014

Analyserapport

Prøvested: Granly Vandværk Forbruger - V02201200 / 4851001299
Udtagningsadresse: Ådalsvej 3, 9210 Aalborg SØ
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 16.10.2014 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PCH
Analyseperiode: 16.10.2014 - 20.10.2014

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr.:	80157798	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	50	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	9	CFU/ml		20	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	14.9	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	51	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	6.7	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

 Granly Vandværk a.m.b.a, Finn Jelstrup, Ådalsvej 3, 9210 Aalborg SØ
 Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

20.10.2014

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.