

Granly Vandværk
Ådalsvej 3
9210 Aalborg SØ
Att.: Palle Frank
Rapportnr.: AR-14-CA-00244521-01
Batchnr.: EUDKVE-00244521
Kundenr.: CA0004479
Modt. dato: 30.10.2014

Analyserapport

Prøvested: Granly Vandværk Vandværket - V02201200 / 4851001200
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 30.10.2014 kl. 11:45
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PCH
Analyseperiode: 30.10.2014 - 31.10.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80157773	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.5	mg Pt/l		5	1	DS/EN ISO 6271-2	10
Turbiditet	< 0.1	FTU		0.3	0.1	DS/EN ISO 7027	20
Uorganiske forbindelser							
Hydrogencarbonat	224	mg/l			2	DS/EN ISO 9963	10
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	9.1	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	50	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	5.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

 Granly Vandværk a.m.b.a, Finn Jelstrup, Ådalsvej 3, 9210 Aalborg SØ
 Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

31.10.2014

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.