



Granly Vandværk

Solvangen 52
9210 Aalborg SØ

Att.: Niels Andreassen

Registrernr.: T01183
Kundenr.: 88001
Ordrenr.: 831015
Prøvenr.: 23201266

Modt. dato: 2009.12.16

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Granly Vandværk
Solvangen 52, 9210 Aalborg SØ
Prøvested.....: **Granly Vandværk I/S. Forbruger - V02201200/4851001299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Bavnevangen 22, køkken**
Prøveudtagning...: 2009.12.16 kl. 08:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.12.17 kl. 00:22 - 2009.12.21

Prøvenr.: 23201266	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	19	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.045	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.5	gr. C			DS2250	
pH	7.1	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	41	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg
- Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. december 2009



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.